



VODOMĚRNÁ SESTAVA V ŠACHTĚ

plastová šachta se stupadly Ø 1000 mm



POZNÁMKA:

ŠACHTA OSAZENÁ V NEPOUŽÍDĚNÉ PLOŠE BUDE PLASTOVÁ, S PLASTOVÝM NEBO LITINOVÝM POCHOZÍM POKLOPEM 600 x 600 mm

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY BUDE PLASTOVÁ ŠACHTA OBETONOVÁNA

V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V POUŽÍDĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE ŠACHTA BETONOVÁ, OSAZENÁ POJEZDNÍM VÍKEM 600 x 600 mm – ZAT. C 250. příp. PLASTOVOU ŠACHTU OBETONOVAT ROZNAŠECÍ ŽB DESKOU A OSADIT POJEZDNÍM VÍKEM viz VÝŠE.

VODOMĚRNÁ SESTAVA, M 1:15

NA PŘÍPOJCE Z POLYETHYLENU

SCHEMA




DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY

NA PŘÍPOJCE Z POTRUBÍ PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm

VODOMĚŘ Qn=1,5 m3/h

DLE SPECIFIKACE PROVOZOVATELE

V RÁMCI PŘEDÁNÍ



Paré:		VYSOKÉ NAD JIZEROU – OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU	
Objednatel:		ul. Františka Vodsedálka, ul. Staroveská, k.ú. Vysoké nad Jizerou	
Objednatel:		Zpracovatel ČÁSTI:	
 město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou IČO: 00276294		 PVK Projekt s.r.o. Projektování, inženýrská činnost Hluboká 279, 511 01 Tumbov www.pvkprojekt.cz, Tel.: +420 484 840 467 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz	
Místo:		Ing. Petr Koldovský, Ing. Zdeňka Čiháková	
Část:		Odpovědný projektant:	
SO 300 - OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU		Ing. Petr Koldovský	
Výkres:		Datum:	
VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA A SESTAVA		02.2019	
		Měřítko:	
		1:20	
		Stupeň:	
		OHL. OPRAVY	
		Zak. č.:	
		19 - T005	
		Č. výkresu:	
		Revize:	
		07 0	